

OP S.K.

PRZEMĘT DNIA 27.05.2019r

Tomasz Maciejewski
IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

**URZĄD GMINY
PRZEMĘT**
Wpłynęło 05-06-2019
Ilość załączników
Podpis

JANUSZ FRĄCKOWIAK
WÓJT GMINY PRZEMĘT

/ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY/

INTERPELACJA/ZAPYTANIE RADNEGO RADY GMINY PRZEMĘT

TREŚĆ INTERPELACJI: Ponawiam treści zawarte w pkt 6 i 11 interpelacji z dnia 18.02.2019r. dotyczące nieprawidłowego wyprofilowania spływu wody do kratek; oraz treści w pkt 7 powyższej interpelacji dotyczące obłożenia poprzecznych posadowienia studzienek kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE: Otrzymałem odpowiedź UG Przemęt pismem OP.0002.2.2019 z dnia 28.03.2019r.

pkt 6 i 11 - studzienki są obłożone, spływ wody do kratek jest nieprawidłowo wyprofilowany i woda stoi w obrębie krater. pkt 7 - do tej pory nie wykonano poprawy posadowienia studzienek kanalizacyjnych. CZY SPRAWA BYŁA JUŻ PORUSZANA: TAK, w interpelacji z dnia 18.02.2019r w pkt. 6, 7 i 11

ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE:

1. Interpelacja z dnia 18.02.2019r
2. Odpowiedź na interpelację z Urzędu Gminy Przemęt, pismo OP.0002.2.2019 z dnia 28.03.2019r wraz z załącznikiem.

Maciejewski
Tomasz
podpis

Radny Rady Gminy Przemęt
Tomasz Maciejewski

URZĄD GMINY PRZEMĘT	
Wpłynęło	18-02-2019
Łość załączników
Podpis

Bucz, dnia 18.02.2019r.

Pan
mgr Janusz Frąckowiak
Wójt Gminy Przemęt

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz przekazuję uwagi, które zostały przedstawione na Zebraniu Wiejskim w Buczu w dniu 30 stycznia 2019 roku oraz w przeciągu kilku dni po zebraniu:

1. W obrębie posesji na ul. Kasztanowej 28 znajduje się odcinek wodociągu w złym stanie technicznym, był już kilkakrotnie naprawiany.

2. Na ulicy Topolowej między posesjami 10 i 14 kratki nie odbierają wody. Kratki w powyższej lokalizacji są zamulone, część z nich jest również nieprawidłowo osadzona. Wskazane dokonanie przeglądu wszystkich kratek wraz z wyczyszczeniem oraz osadzeniem na tzw. starym osiedlu (ulice: Topolowa, Wesoła, Kwiatowa i Łąkowa) jak również dokonanie przeglądu osadzenia studzienek kanalizacyjnych na tych ulicach.

3. Problematiczny krawężnik przy zjeździe z ul. Kasztanowej w ul. Akacjową. Zdaniem mieszkańców krawężnik jest za wysoko posadowiony jak również za daleko wypuszczony wzdłuż ul. Kasztanowej.

4. Zwrócono uwagę na potrzebę wyznaczenia i oznakowania "przejęcia dla pieszych" na ul. Akacjowej (przejście od chodnika z ul. Kasztanowej od strony Sali Wiejskiej w kierunku sieci sklepów), przejście może być wykonane w odległości około 15-20 m od zjazdu z ul. Kasztanowej.


5. Zalegający eternit na palecie z rozbiórki przystanku zlokalizowany w pobliżu tablicy przy wejściu do parku od strony sieci sklepów.

zabaw w związku z planami przedstawionymi na zebraniu. Wiejski plac zabaw od momentu przeniesienia starego placu zabaw na teren przedszkola uniemożliwił korzystanie z niego przez dzieci i mieszkańców. Złożyłem wówczas w dniu 20 września 2017 roku interpelację na prośbę mieszkańców o budowę nowego placu zabaw na terenie parku (kopia interpelacji w załączeniu). Po wykupieniu części drugiej terenu parkowego oraz przeprowadzeniu na początku 2018 roku pierwszych prac porządkowych udało się wybudować nowy plac zabaw z wykorzystaniem gminnych środków finansowych. Zabiegałem również o odnowienie oraz przeniesienie kilku urządzeń ze starego placu zabaw w miejsce nowego. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców i dlatego nie wyobrażam sobie kolejnego okresu, w którym nie będzie on dostępny dla mieszkańców.

Na wskazany adres mailowy urzędu zostanie przesłana dokumentacja zdjęciowa, która została wykonana na potrzeby przedstawionych powyżej uwag.

Z poważaniem
Tomasz Maciejewski
Tomasz Maciejewski

PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH
ECOBUD
Inż. Jerzy Marciniak
64-020 Czempień, ul. Fl. Marciniaka 8
tel./fax (61) 28-26-388
NIP 785-000-29-34, REGON 630507790



Czempień, 19.03.2019²² -03-2019

Urząd Gminy Przemęt
Ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

25-03-2019

G. Kowalski
[Signature]

W nawiązaniu do pisma Nr RI.273.9.21.2019 dot. usterek na wykonywanym zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Bucz i częściowo dla miejscowości Barchlin wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych” informuję, że w dniu 14 marca br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg z Wolsztyna oraz inspektorem nadzorującym roboty drogowe, na którym to ustalono:

- 1/ kratka ściekowa na ulicy Kasztanowej w Buczu na końcu zatoki autobusowej jest osadzona prawidłowo. W celu usunięcia zastoin wody należy dodatkowo zainstalować odwodnienie liniowe i odprowadzić wodę do istniejącej obok studzienki ściekowej,
- 2/ zaniżone włązy zostaną podniesione w pierwszej połowie kwietnia br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tzn. przy wyższej temperaturze powietrza.,
- 3/ koleiny na ulicy Kasztanowej w Buczu przy posesji nr 82 będą obserwowane, ponieważ istnieje możliwość rozjechania kolein przy wysokich temperaturach. Do sprawy powrócimy w m-cu wrześniu br.,
- 4/kratka ściekowa na ulicy Kasztanowej przy posesji nr 26 jest osadzona prawidłowo. Należy systematycznie czyścić ściek.

Z poważaniem

WŁAŚCICIEL

Jerzy Marciniak