

RI.7226.25.2021

Przemęt, dnia 20 lipca 2021 r.

**Szanowny Pan
Tomasz Maciejewski
Radny Rady Gminy Przemęt**

Wójt Gminy Przemęt odpowiadając na Pana interpelację z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie odprowadzenia wody opadowej z drogi gminnej – ul. Kościelnej w Buczu na wysokości posesji nr 15 i nr 17 uprzejmie informuje, że po dokonaniu pomiarów rzędnych kratk ściekowych i ścieków stwierdzono że ścieki są prawidłowo wykonane w stosunku do kratk ściekowych. Kratki ściekowe są drożne a zastoiska wody tworzą się chwilowo przy dużych opadach deszczu oraz woda opadowa wolno odpływa na wskutek zanieczyszczenia ścieku przez piasek i resztki roślinności.

Z poważaniem

WÓJT
Janusz Frąckowiak

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Przemęt.

Informacja o sposobie wysyłki:

1. Przesyłka polecona ZPO

Przygotował:

Eugeniusz Marach

tel.: 65 6156952 pok. nr 16

Godziny pracy Urzędu:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

Dyżury wójta: *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/

Numer konta Gminy Przemęt:

83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

Gmina Przemęt – NIP 9231651446

Gmina Przemęt – REGON 411050793