



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

Wolsztyn, 9 września 2024 r.

ON-HK.903.13.2024

Przemęckie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-234 Przemęt

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie analizy wyników z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 26 sierpnia 2024 r. z wodociągu Wieleń, sprawozdanie z badań nr OL-W.903.1114.2024 stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **odbiega od wymagań** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na nieakceptowalny zapach w próbce wody nr WN/1161 pobranej na sieci. Ponadto nie został zbadany smak. W związku z brakiem wskazania dokładnej cechy, pod względem której zapach odbiega od akceptowalnego i mając na uwadze prawidłowe wartości dla parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie podjął decyzję o nieprzeprowadzeniu badań powtórkowych.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie

dr inż. Piotr Zielonka
Specjalista epidemiolog

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano list polecony
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt – wysłano ePUAP
M.S.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP