



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

Wolsztyn, 18 marca 2025 r.

ON-HK.903.18.2025

**Przemęckie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wilkp. 9
64-234 Przemęt**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie analizy wyników z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej 17 i 20 lutego 2025 r. oraz 3 marca 2025 r. z wodociągu Poświętno, sprawozdania z badań nr: WN/142/2025; N/0551/2025; WN/258/2025; 0145/M/5; P/0/02/2025/487/F/14; 0249/F/25 stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **odbiega od wymagań** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na nieakceptowalny zapach w próbie wody nr WN/142 pobranej na sieci. Ponadto nie został zbadany smak. W związku z brakiem wskazania dokładnej cechy, pod względem której zapach odbiega od akceptowalnego i mając na uwadze prawidłowe wartości dla parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie podjął decyzję o nieprzeprowadzeniu badań powtórkowych.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

mgr Krystyna Wyrwa
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań – 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

M.S.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP