



OBJAŚNIENIA:

1. Kostki brukowa betonowa o grub. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm - grub. 20 cm
4. Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 - grub. 15 cm
5. Krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na płasko
6. Ława z betonu C12/15

Obiekt: Utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem			
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY			SKALA 1:25
Projektant:	tech. drog. Tadeusz Majchrzak	specjalność drogowa upr. bud. nr WKP/0246/ZOOD/04	
WOLSZTYN	SIERPIEŃ 2018	Nr rys:	3